

OBEC I S T E B N É

Istebné 142, 027 53 Istebné

Číslo: 154/2022/271-ozn

Istebné, dňa 24.10.2022

Vyvesené dňa:
(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní)

Zvesené dňa:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

**Oznámenie o začatí stavebného konania
podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších právnych predpisov**

Stavebník Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151 so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneného zástupcu: PETROSTAV SK s.r.o. IČO 46 278 605 so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín podal dňa 25.04.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„11723 – Istebné – začiatok obce – Rozšírenie NNK“

miesto stavby:	Istebné
na pozemkoch parc.č.	KN-C 680, 681 a 849 (vlastnícky evidované ako pozemky KN-E 1/181 a 1/182)
katastrálne územie:	Istebné
projektant:	Ing. Vladimír Kročan, autorizovaný stavebný inžinier č. reg. 1810*Z*2-3
stavebný dozor:	Stavba bude realizovaná dodávateľsky

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydala Obec Istebné dňa 17.03.2022 pod č. 269/2021/842. Podaním žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Obec Istebné ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. (2) stavebného zákona (pomery stavby sú mu dobre známe) stanovuje lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok

7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Základné údaje, charakterizujúce stavbu:

Popis riešenia na stavebných objektoch:

S0-01 - NN káblové vedenie - 200m

Napäťová sústava: 3+PEN 400/230V, 50Hz / TN-C Trasa: Výkres č.2 Vplyvy prostredia: pozri protokol

Vedenie: (N)AYY-J 3x240+120mm²

Na exist. p.b. Jb-A sa namontuje nová skriňa VRIS 1 + KPP (vrátane lxrúra s „čiapkou“ +3xdržiak rúr). Ako prepoj medzi exist. vedením AlFe6 3x70+50mm² a novou skriňou VRIS1 sa použije kábel (N)AYY-J 3x120+70mm². Na vedenie AlFe sa namontujú zvodiče prepätia 3xBOP-R 0,44/10. Nová skriňa VRIS 1 a zvodiče prepätia sa pripoja na uzemnenie FeZn 30x4mm uložené v káblovej ryhe. Súčasťou nového uzemnenia je zvodový vodič, uzemňovacia svorka SR 03E s mosadznou maticou a ochranný uholník. Z novej skrine VRIS 1 sa vyvedie nové káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120mm²

(pri prechode z VRIS 1 do zeme chránený oceľ. rúrou D=89mm), ktoré bude vedené pozdĺž miestnej cesty v zelenom páse smerom k uličke (smer nová IBV), kde prekrízuje cestu (riadeným pretlakom) v smere do „uličky“ k novej IBV a bude pokračovať krajom miestnej cesty, v čase tvorby tejto PD poľnej (trávnatej), čiastočne betónovej. Bude napájať skriňu 1 - PRIS 6.1 DIN0 F533 1 / 5 P2 IP2X a ukončí sa v skriňu 2 - PRIS 6.1 DIN0 F533 1 / 5 P2 IP2X.

Pri montáži novej VRIS 1 je potrebná úprava existujúcich domových prípojkov podľa výkresu 2, 2A, podľa schémy zapojenia a súpisu domových prípojkov.

Nové vedenie bude vedené podľa výkresu č.2, resp. 2A. Schéma zapojenia je na výkrese č.3.

Nové skrine PRIS, VRIS a zvodice prepätia budú uzemnené zemným pásikom FeZn 30x4mm uloženým v káblovej ryhe.

Detail križovania miestnej cesty riadeným pretlakom je na výkrese č.5.

Do káblovej ryhy v celej dĺžke sa uloží aj optická chránička HDPE OD50 - 190m. Pre uzatvorenie chráničky na oboch koncoch je potrebná 2x zaslepovacia koncovka a na spájanie sa použije 3xspojka pre HDPE OD50.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predlíži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí prihliadnuť. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje umožnenie nahliadania do spisu účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade ktorý sídli v administratívnej budove na Námestí slobody 1 v Dolnom Kubíne, na 8. poschodí. Termín nahliadania do spisu odporúčame vopred konzultovať s vybavujúcim referentom.

Bc. Lýdia Fačková
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 61 ods.4 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Istebné a na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Doručuje sa:

1. Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151 so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zastúpený spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o. IČO 46 278 605 so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
2. Účastníci konania – verejnou vyhláškou
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634883
4. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31 755194 181
5. Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín IČO: 00151866_10168 odbor starostlivosti o životné prostredie- všetky zložky, odbor krízového riadenia,
6. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
8. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739
9. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35 763 469
10. Obec Istebné, 027 53 Istebné 142
11. Spis 2x