

OBEC I S T E B N É

Istebné 142, 027 53 Istebné

Číslo: 271/2023/445-ozn

Istebné, dňa 15.08.2023

Vyvesené dňa:
(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní)

Zvesené dňa:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

**Oznámenie o začatí stavebného konania
podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov)**

Stavebník spoločnosť HOVAL s.r.o., IČO 364 162 15, so sídlom Pod Javorkom 264, 027 53 Istebné, zastúpený spoločnosťou DK Ateliér, s.r.o., IČO 36 429 678 so sídlom Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 15.07.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

„Výrobná – skladovacia hala HOVAL – e-Plant“

pozostávajúca z nasledovných objektov:
SO 04 – areálové osvetlenie

miesto stavby:	Areál spoločnosti Hoval, Istebné
na pozemkoch parc. č.	KN-C 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 586/12 a 586/175
katastrálne územie:	Istebné
Projektant:	Ing. Radovan Mikuláš, autorizovaný stavebný inžinier č. reg. 4957*A1

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu bolo vydané Obcou Istebné dňa 15.05.2023 pod č. 284/2022/755, právoplatnosť nadobudlo dňa 28.06.2023.

Podaním žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Obec Istebné ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) týmto v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne stanovuje lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Základné údaje, charakterizujúce stavbu:

SO 04 – Areálové osvetlenie

4.1 Areálové a fasádne osvetlenie

Areálové osvetlenie je zabezpečené osvetlením spevnených plôch z fasády objektu haly a svietidlami na stožiaroch. Požadovaná hodnota je $E_m = 10 \text{ lx}$ do vzdialenosti 10m od fasády.

Na základe vyššie uvedeného boli zvolené nasledovné svietidlá a nosné komponenty:

V rámci areálového osvetlenia sa osadia svietidlá typu THORN Lighting 92904809 (STD - Standard) IP 72L70-740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT na stožiaroch ELV 8m ST 280/60P1 Zn

(11 ks.) Areálové osvetlenie je napojené z rozvádzača +RH1 cez astrohodiny. Svetidlá na stožiaroch sú napojené káblom AYKY-J 4x16 uložené vchráničke v zemi. Spínanie je zabezpečené astronomickými hodinami v časoch podľa požiadaviek investora.

V rámci fasádneho osvetlenia sa osadia svetidlá typu THORNeco 96635305 (STD - štandard) LEO FLEX IP66 80W 840 PC osadené vo výška 10m (29ks.) Fasádne osvetlenie je napojené z rozvádzača +RH1 cez astrohodiny.

Napájací kábel pre svetidlá na fasáde je vedený v káblových lávkach pod stropom haly. Použitý je kábel CYKY-J 5x2,5 v dvoch vetvách.

Celkový inštalovaný výkon areálového osvetlenia $P_i = 3,97$ kW.

Káble sa vo voľnom teréne uložia na vrstvu z piesku hr. 10 cm, zasypú sa pieskom hr. 10 cm a zakryjú sa výstražnou fóliou PVC. Pri prípadnom križovaní s komunikáciami a spevnenými plochami, prípadne s ostatnými inžinierskymi sieťami budú sa káble chrániť uložením v chráničke.

4.2 Vonkajšie rozvody NN

V rámci vonkajších rozvodov sa navrhuje vybudovať:

- vnútro areálové silnoprúdové rozvody NN
- napojenie 2x50kW DC nabíjacích staníc
- napojenie 4x22kW AC nabíjacích staníc
- napojenie SO.11 SHZ - SPRINKLER
- napojenie SO.12 DUSÍKOVÁ STANICA
- napojenie S0.13 SKLAD TECHNICKÝCH PLYNOV
- napojenie posuvnej brány

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predlíži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí prihliadnuť. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje umožnenie nahliadania do spisu účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade ktorý sídli v administratívnej budove na Námestí slobody č. 1 v Dolnom Kubíne , na 8. poschodí. Čas nahliadania do spisu odporúčame vopred konzultovať s vybavujúcim referentom.

Martín K o v á ě i k
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 42 ods.2 a § 61 ods. 4 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Istebné a na internetovej stránke obce.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Doručuje sa:

1. HOVAL s.r.o., IČO 36 416 215 so sídlom Pod Javorkom 264, 027 53 Itebné, zastúpená spoločnosťou DK Ateliér, s.r.o., IČO 36 429 678 so sídlom Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
2. Ing. Radovan Mikuláš, DK Ateliér, Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866_12054
4. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina, IČO 00151866
5. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254
6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
7. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739
8. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35 763 469
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31755194_181
10. Okresný úrad Dolný Kubín, IČO: 00151866_10168
odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
11. Obec Itebné, 027 53 Itebné 142
12. Spis 2x